

お取引先 各位

2018年8月吉日

本質安全防爆機器

ツェナバリヤMTL761ac / MTL764ac生産終了

および

後継機種VEK216シリーズ販売開始のご案内

株式会社 **VALCOM**® 営業部

□関西営業所: 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3-7-25
TEL.06-6857-1800 FAX.06-6857-1840
□関東営業所: 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-13-12
西神奈川アーバンビル3F
TEL.045-410-1331 FAX.045-410-1431
□東海営業所: 〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001
TEL.052-760-8656 FAX.052-760-8666

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「本質安全防爆ツェナバリヤMTL761ac / MTL764ac生産終了」及び
「後継機種VEK216発売」につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. 後継機種販売開始

(1) 防爆認定概要

●ツェナバリヤ(安全保持器)仕様

型式検定合格番号	第TC22249号
型式	VEK216
防爆構造	本質安全防爆構造(非危険場所設置)
防爆性能	[Ex ia] II C
接地	単独A種接地工事
定格	本安回路最大電圧:14.4V 本安回路最大電流:150mA 本安回路最大電力:270mW 本格回路許容インダクタンス:0.79mH 本格回路許容キャパシタンス:335nF 非本格回路許容電圧:AC250V 50/60Hz、DC250V 周囲温度:-20~+60°C

●圧力検出器仕様

型式検定合格番号	第TC22316X号	第TC22317X号	
型式	VPRNP	VPRF	VPRQ、VPRQF
防爆構造	本質安全防爆構造		
防爆性能	Ex ia II C T4 Ga		
入力電圧	±2.5Vまたは5V		
定格	本安回路許容電圧:14.4V 本安回路許容電流:150mA 本安回路許容電力:0.270W 内部インダクタンス:0.28mH 内部キャパシタンス:32nF 周囲温度:VPRF・VPRQ・VPRQF -20~+60°C VPRNP -20~+50°C		
測定媒体	VPRF、VPRQ(F): SUS630または15-5PH(析出硬化系ステンレス) VPRNP: SUS316Lを腐食させない媒体		

(2) 販売開始時期

販売開始: 2018年8月3日(金)
出荷開始: 2018年10月1日(月)
標準納期: ご下命後20日間出荷(長期休暇は含みません)

(3) 旧ツェナバリヤMTL761ac / MTL764ac補修品および修理について

- ・MTL761ac / MTL764acにつきましては補修品はございません
 - ・修理につきましても製品の性質上修理不可となりますので新バリヤ「VEK216」を
圧力検出器と一緒にご購入願います。
- ※詳しくは各営業所へお問合せください。

VALCOM®

以上